

Pytanie nr 1:

Ponieważ na rysunkach dotyczących instalacji oświetleniowej oprawy CIMI 1x14W i CH01 8W/1 wyglądają identycznie lub prawie identycznie, proszę o określenie pomieszczeniami, które oprawy mają być gdzie zabudowane.

Odpowiedź:

Zgodnie ze schematem oprawy CH01 zasilane są z baterii centralnej, pozostałe to oprawy CIMI 1x14W

Pytanie nr 2:

W legendzie opraw na rysunkach instalacji oświetleniowej jest pokazany kinkiet CLUB 1x38W jako kółko z wpisanym do wewnątrz krzyżem a obok półokrąg z wpisaną literą "V" ,natomiast w większości rysunków są pokazane same półokręgi z wpisaną literą "V". Proszę o informacje, czy wymienione powyżej półokręgi są innymi oprawami, czy też zaszła pomyłka.

Odpowiedź:

Półokręgi to kinkiety Club 1x38W

Pytanie nr 3:

W legendzie opraw na rysunkach instalacji oświetleniowej znajduje się kinkiet zewnętrzny 40W, natomiast na rysunkach jest pokazany jako oprawa z czujnikiem ruchu lub przekaźnikiem zmierzchowym. Proszę o informację, czy tak ma być, jak i proszę o podanie typu i rodzaju czujników i przekaźnika zmierzchowego a w szczególności proszę o podanie ich IP. Proszę o podanie przykładowego kinkietu zewnętrznego.

Odpowiedź:

mają być odpowiednio oprawy z wbudowanym czujnikiem ruchu oraz oprawy z wbudowanym czujnikiem zmierzchowym, oprawy takie występują również w formie kinkietu, min. IP65

Pytanie nr 4:

Rysunek instalacji oświetleniowej nie pokazuje jednoznacznie, na jakiej wysokości mają być montowane oprawy, a w szczególności oprawy montowane na ścianach. Proszę o podanie miejsc ich zabudowy(wysokość i szerokość zabudowy od ściany).

Odpowiedź:

Oprawy montowane na ścianach na wys. 2,20m